

Aardings-/startkabels moeten bij voorkeur:

- beschikken over een erkende keuringseis bijv CE of Kema keur.
- gemaakt zijn van neopreen
- een dikte hebben van 35 mm²
- voor gebruik gecheckt zijn op gebreken, scheurtjes en daarmee geschikt zijn om watemeters te verwisselen.

De lengte van de kabel wordt bepaald door de monteur en is afhankelijk van de werksituatie (2 m is acceptabel)